ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508453
FAX : 210-6508425

ΑΘΗΝΑ 10 Ιουλίου 2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 31634/2231

ΠΡΟΣ: Όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
α) Πολιτικό γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Γεν. Γραμματέα
γ) ΣΕΕΥΜΕ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου Διαρροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

ΣΧΕΤ.:

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται από Υπηρεσίες και ιδιώτες, που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Η Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. Οικ. 18154/1250 που τροποποιεί την Οικ. 20155/1268/09 Υπουργική Απόφαση, και αναφέρεται στο σύστημα ελέγχου διαρροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων παρατείνει τις προθεσμίες εφαρμογής του συστήματος ελέγχου διαρροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Οι προθεσμίες για τις οποίες έχει εφαρμογή η ανωτέρω Απόφαση και οι οποίες παρατείνονται είναι οι προθεσμίες που αναφέρονται σε όλα τα Άρθρα της Οικ. 20155/1268/09 Υπουργικής Απόφασης.
2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 3 της ανωτέρω Απόφασης, για τυχόν **υφιστάμενες** δεξαμενές που έχουν εγκριθεί, πριν την ισχύ του Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α') σε διαφορετική θέση ή και με διαφορετική χωρητικότητα από την πραγματικότητα, θα μπορούν να δειχθούν στην πραγματική τους θέση, με την πραγματική χωρητικότητα και το πραγματικά υφιστάμενο φατνίο, μετά από σχετική έγκριση από την Οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγκρίσεων από άλλες Υπηρεσίες (π.χ. Πολεοδομία), εφόσον η χωρητικότητα τους δεν αντίκειται στις διατάξεις του π.δ. 118/2006 όπως ισχύει (δηλαδή κάθε δεξαμενή να έχει χωρητικότητα έως 50 μ3 και η συνολική χωρητικότητα να μην ξεπερνά τα 300 μ3). Κατά τη διαδικασία της ανωτέρω έγκρισης δεν απαιτείται να γίνει περαιτέρω έλεγχος στις συνθήκες αδειοδότησης των υπόψη εγκαταστάσεων (δεξαμενές) στο παρελθόν. Το παρόν εδάφιο δεν έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις αντικατάστασης δεξαμενής με άλλη

που πρόκειται να τοποθετηθεί στο ίδιο φατνίο ή σε προσθήκη νέας δεξαμενής σε θέση διάφορη αυτής των προϋφιστάμενων δεξαμενών.

Ε.Υ.
Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α/α

Π. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Μπακρατσάς Πέτρος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων (3)
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: